Nachweis
Verhalten von natürlichen Rauch- und Wärmeabzugsgeräten

Prüfung der Wärmebeständigkeit

Prüfbericht 272 34139

Auftraggeber	aumüller aumatic GmbH Steinerne Furt 58a 86167 Augsburg

Produkt	"Ferralux NRWG"
Flügelaußenmaß (B x H)	2000 mm x 1500 mm
Rahmenmaterial	thermisch getrennte Aluminium-Profile
Bauart	Klappfenster, auswärts öffnend
Antrieb	"KSA2 800"
Besonderheiten	-

Prüfung der Wärmebeständigkeit

Natürliche Rauch- und Wärmeabzugsgeräte NRWG

Erreichte Klassifizierung nach DIN EN 12101-2 : 2003-09 Anhang G

B 300

ift Rosenheim
24. Oktober 2007

ift Rosenheim Notifizierte Prüf- Überwachungs- und Zertifizierungsstelle PÜZ EG-Referenz-Nr. 0757

Volker Müller, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter
ift Brandschutzzentrum

Dr. Gerhard Wackerbauer, Dipl.-Phys.
Prüfingenieur
ift Brandschutzzentrum

Dieser Prüfbericht ist Eigentum der Aumüller Aumatic GmbH
Bei Vorlage ist das Nutzungsrecht nachzuweisen!

Grundlagen

DIN EN 12101-2 : 2003-09: Rauch- und Wärmefreihaltung Teil 2: Bestimmung für natürliche Rauch- und Wärmeabzugsgeräte

Prüfung der Wärmebeständigkeit nach Anhang G. Klassifizierung nach Abschnitt 7.5.

Darstellung

Verwendungshinweise

Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis des Verhaltens von natürlichen Rauch- und Wärmeabzugsgeräte (NRWG) unter Wärmewirkung.
Dieser Prüfbericht ist kein bauaufsichtlicher Verwendbarkeitsnachweis!

Gültigkeit

Die genannten Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften und beschriebenen Probekörper.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das **ift**-Merkblatt „Bedingungen und Hinweise zur Benutzung von **ift**-Prüfdokumentationen".

Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst insgesamt 17 Seiten

1 Gegenstand
2 Durchführung
3 Einzelergebnisse
Anlage 1 (Zeichnungen)
Anlage 2 (Bilder)
Anlage 3 (Messstellenplan)

ift Rosenheim GmbH
Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. (FH) Ulrich Sieberath
Dr. Jochen Peichl

Theodor-Gietl-Str. 7 - 9
D-83026 Rosenheim
Tel.: +49 (0)8031/261-0
Fax: +49 (0)8031/261-290
www.ift-rosenheim.de

Sitz: 83026 Rosenheim
AG Traunstein, HRB 14763
Sparkasse Rosenheim
Kto. 3822
BLZ 711 500 00

Notified Body Nr.: 0757
Anerkannte PÜZ-Stelle: BAY 18
Deutscher Akkreditierungs Rat
DAP-PL-0800 99
DAP-ZE-2289 00
TGA-ZM-16-93-00
TGA-ZM-16-93-60