

Nachweis Verhalten von natürlichen Rauch- und Wärmeabzugsgeräten Prüfung der Funktionssicherheit

Prüfbericht 838 36599-1



Auftraggeber	aumüller aumatic GmbH Steinerne Furt 58a 86167 Augsburg
Produkt- bezeichnung	"Ferralux NRWG PK 31"
Blendrahmen- außenmaß (B x H)	2500 mm x 1600 mm
Flügelrahmen- außenmaß (B x H)	2458 mm x 1558 mm
Rahmenmaterial	"thermisch getrennte Aluminium-Profile, Heroal 110E"
Bauart	"einflügliges Klappfenster, auswärts öffnend"
Antrieb	"Spindelantrieb PLA 16/300 S4 TD VH (FV mit 2 Verriegelungspunkten)"
Besonderheiten	"NRWG mit Doppelfunktion zur Lüftung"

Grundlagen

DIN EN 12101-2 : 2003-09
Rauch- und Wärmefreihaltung
Teil 2: Bestimmung für
natürliche Rauch- und Wärme-
abzugsgeräte

Prüfung der Funktionssicherheit
nach Anhang C.
Klassifizierung nach Abschnitt
7.1.

Darstellung



Natürliche Rauch- und Wärmeabzugsgeräte



Prüfung der Funktionssicherheit Re 1000

ift Rosenheim
7. Januar 2009

Verwendungshinweise

Dieser Prüfbericht dient zum
Nachweis der aufgeführten
Eigenschaft für natürliche
Rauch- und
Wärmeabzugsgeräte (NRWG)
nach EN 12101-2:2003-09. Die
ermittelten Ergebnisse können
vom Hersteller als Grundlage
für den herstellereigenen
zusammenfassenden ITT-
Bericht verwendet werden. Die
Festlegungen aus EN 12101-
2:2003-09 sind zu beachten.
Dieser Prüfbericht ist kein bau-
aufsichtlicher Verwendbar-
keitsnachweis!

Gültigkeit

Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schließlich auf den geprüften
und beschriebenen Probe-
körper.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das Ift-Merkblatt „Bedin-
gungen und Hinweise zur Be-
nutzung von Ift-Prüfdokumen-
tationen“.

Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst insge-
samt 12 Seiten

- 1 Gegenstand
 - 2 Durchführung
 - 3 Einzelergebnisse
- Anlage 1 (Zeichnungen)

Stephan Lechner, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter
ift Zentrum MSR & Prüftechnik, Kalibrierung

Theodor Kast, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfingenieur
ift Zentrum MSR- & Prüftechnik, Kalibrierung

Stephan Lechner
Theodor Kast
**Dieser Prüfbericht ist Eigentum der Aumüller Aumatic GmbH.
Bei Vorlage ist das Nutzungsrecht nachzuweisen!**



Ift Rosenheim GmbH
Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. (FH) Ulrich Sieberath
Dr. Jochen Percht

Theodor-Gietl-Str. 7 - 9
D-83026 Rosenheim
Tel.: +49 (0)8031/261-0
Fax: +49 (0)8031/261-290
www.ift-rosenheim.de

Sitz: 83026 Rosenheim
AG Traunstein, HRB 14763
Sparkasse Rosenheim
Kto. 3822
BLZ 711 500 00

Notified Body Nr.: 0757
Anerkannte PUZ-Stelle: BAY 13

DAB
DAB-FL-09/08 99
DAB-Z-2288 00
TGA-24-16-03-01
TGA-24-16-03-01